

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ код (ДК 021:2015) -
44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального
опалення та їх деталі**

На виконання п.41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами, надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

**Предмет закупівлі : Газовий водогрійний котел ATON SAB-0,25 в комплекті:-
Пальник газовий Unigas NG400 M-.PR.M.UA.A.0.25- Пульт керування ATON**

Вид процедури : відкриті торги (з особливостями).

Ідентифікатор закупівлі : UA-2026-03-11-015390-a

Обґрунтування очікуваної вартості:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено шляхом моніторингу цін шляхом запитів цінових пропозицій, відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі складає: 600 тис. гривень з урахуванням ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Газовий водогрійний котел ATON SAB-0,25 в комплекті:-

**Пальник газовий Unigas NG400 M-.PR.M.UA.A.0.25- Пульт
керування ATON**

код ДК 021:2015 - 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі

Назва товару	Кількість	Технічні характеристики встановлені Замовником	Технічні характеристики
Газовий водогрійний котел ATON SAB-0,25 в комплекті:- Пальник газовий Unigas NG400		Котел «АТОН» SAB-0,25 водогрійний газовий жаротрубний Кількість контурів: одноконтурний Матеріал: Сталь Паливо – природний газ (ГОСТ 5542) ККД при номінальній теплопродуктивності, (%) не менше 92	

<p>М-.PR.M.UA.A .0.25- Пульт керування АТОН</p>	<p>1 комплект</p>	<p>Тип котла: жаротрубний</p> <p>Тип топки - закрыта</p> <p>Вид монтажу: Підлоговий</p> <p>Робочий тиск води (МПа): до 0,6</p> <p>Максимальна температура води на виході з котла °С: до 115</p> <p>Мінімальна температура води на вході в котел °С: до 60</p> <p>Розрахункова температура мережної води: на виході з котла °С: ± 90; - на вході в котел °С: ± 70.</p> <p>Номінальне розрідження за котлом, Па від 10 до 60.Па:</p> <p>Номінальна теплопродуктивність котла МВт: 0,25± 0,7%</p> <p>Габаритні розміри котла, мм</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина до 940± 0,10; - довжина до 1690± 0,10; - висота до 1060± 0,10. <p>Пульт керування термостатичний до котла.</p> <p>Пальник газовий Unigas NG400 M PR M UA A 0 25</p> <p>Потужність пальника повинна відповідати потужності котла</p>	
---	-----------------------	---	--

Місце поставки товару : Тернопільська область, Кременецький район, місто Ланівці, вулиця Шкільна, будинок 5